

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому муниципальному району  
692091, Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Гагарина, 24, тел: (42354) 23330, e-mail:  
4 4 ogpn@mail.primorye.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 4/1/2**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ  
САД № 4 КП.ГОРНЫЕ КЛЮЧИ КИРОВСКОГО РАЙОНА»,  
Заведующий Юшкова Валентина Владимировна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 13 января 2020 года № 4 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.01.2020 года по 22.01.2020 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Кировского муниципального района по пожарному надзору Макаренко  
Константин Анатольевич, Государственный инспектор Кировского муниципального района по пожарному  
надзору Зеленина Нина Борисовна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ  
САД № 4 КП.ГОРНЫЕ КЛЮЧИ КИРОВСКОГО РАЙОНА», пгт.Горные Ключи, ул. 60 лет СССР 11*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующей Юшковой Валентиной Владимировной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа. Помещения: - тренажерный зал; - медицинский изолятор; - стоматологический кабинет.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 35	01.07.2020	
2	На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями. Младшая группа.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42	01.07.2020	

3	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Помещения: - медицинский изолятор; - тренажерный зал. (МБДОУ "Д/С № 4 КП.ГОРНЫЕ КЛЮЧИ")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	01.07.2020	
4	На объекте защиты не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарных преград. Помещения: - вахтера; - спортивного зала. (МБДОУ "Д/С № 4 КП.ГОРНЫЕ КЛЮЧИ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 22	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор Кировского  
муниципального района по пожарному надзору  
Макаренко Константин Анатольевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 22 " января 2020 г.

  
(подпись)  
М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

" 22 " января 2020 г.



Юшкова В.В.

(должность, фамилия, инициалы)